СССР

МИНИСТЕРСТВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Орджоникидзевский приборостроительный завод

ПАСПОРТ
АЛ2. 815. 004 ПС

ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ

типа ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к

ГОСТ 22527—77

1980

температуре 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

2.9. Вероятность безотказной работы за 2000 ч не менее 0,96.

2.10. Среднее время восстановления 1 ч.

2.11. Гамма-процентный срок сохраняемости для $\gamma = 0{,}9$ и условий хранения часов, оговоренных настоящим паспортом 1 год.

2.12. Средний срок службы 10 лет.

2.13. Масса часов — 3 кг.

2.14. Габаритные размеры Ø376х76 мм.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

а) часы электрические вторичные показывающие ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323 к — 1 шт.

б) паспорт АЛ2. 815. 004 ПС—1шт.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

4.1. Хранение часов в упаковке — по группе условий хранения Л ГОСТ 15150—69.

Не допускается хранение часов в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.2. Хранение часов на складах должно производиться на стеллажах высотой не менее 200 мм от уровня пола.

4.3. При длительном хранении часов на складах не реже одного раза в 6 месяцев должен производиться осмотр.

4.4. Транспортирование часов допускается любым видом транспорта по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150—69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к заводской № _____ соответствуют ГОСТ 22527—77 и признаны годными для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска _____

Контролер ОТК _____

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие часов электрических вторичных показывающих ВЧСI—М2ПВ24Р—300—323к требованиям ГОСТ 22527—77 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийная наработка — 30000 ч со дня ввода часов в эксплуатацию.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Часы электрические вторичные показывающие типа ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к предназначены для работы в стационарных системах единого времени общего назначения с целью воспроизведения информации о шкале времени в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная конструкцией, не более ±0,25 мин.

2.2. Систематическая составляющая погрешности часов, обусловленная дискретностью отсчета, ±1 мин.

2.3. Период следования входных импульсов чередующейся полярности 60 с.

2.4. Активная длительность импульса входного сигнала 3 с±50%.

2.5. Напряжение входного сигнала 24 В ±25%.

2.6. Входное сопротивление часов 1 кОм ±20%.

2.7. По устойчивости к механическим воздействиям, часы относятся к исполнению I ГОСТ 17167—71.

2.8. Условия эксплуатации:

а) температура окружающего воздуха от +5 до +50°С;

б) относительная влажность 80% при

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЧАСОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

8. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Часы электрические вторичные показывающие ВЧСІ—М2ПВ24Р—300—323к заводской № _____ подвергнуты Оржоникидзевским приборостроительным заводом консервации согласно требованиям, предусмотренным ГОСТ 22527—77.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию произвел _____ М. П.
(подпись)

Изделие после консервации принял

_____
(подпись)

Зак. № 5694- 10000К